

Résumés des exigences par bâtiments

Bâtiment "LOT F - 47"

(nom du bâtiment)

Nature des travaux: Bâtiment neuf et assimilé

Volume protégé : 3.408,84 m³

Volume "K 35 - vk4197"

Unité PEB "GOU26F13"

Destination de l'unité PEB : Résidentielle (logement individuel)

Surface totale de plancher chauffé (Ach) : 64,21 m²

Exigences à respecter au niveau de l'unité PEB :

Umax / Rmin	Niveau K	Niveau E _w	E _{spec}	Ventilation	Surchauffe	Niveau S
✓	✓ 33.0	✓ 52.0	✓ 65.0		✓	
voir fiche(s) 1	voir fiche(s) 2	voir fiche(s) 3	voir fiche(s) 3		voir fiche(s) 3	

Méthode de calcul pour les noeuds constructifs : Option B : Méthode des nœuds PEB conformes

